السلسلة · كتلة مساعدة · TSA1-DN11

كتلة تلامسات مساعدة -TSA1 DN11

كتلة تلامسات مساعدة أمامية TOSUNLUX TSA1-DN11 بتلامس NO واحد وتلامس NC واحد، لإضافة تلامسات إشارة أو تعشيق إلى الكونتاكتورات TSC1-D وTSC-D وTSC7: تُثبَّت بالطقطقة على واجهة الكونتاكتور دون أدوات. المرابط مرقمة 53-54 (NO) و61-62 (NC).

التلامسات	التركيب
NO+NC	على الواجهة

كتلة تلامسات مساعدة TSA1-DN11

DN11

01 جدول الاختيار

المرجع	الوظيفة	التلامسات
TSA1-DN11	كتلة تلامسات مساعدة	NO+NC

02 الخصائص التقنية

كهربائية

الكتل المساعدة	TSA1-DN11 (NO+NC)
النوع	كتل تلامس مساعدة أمامية لكونتاكتورات TSC1-D[1]

كهربائية

جهد التشغيل المقنن	Ue 690 V AC · Ui 690 V[1]
التيار المقنن	400 V تحت Ith 10 A · AC-15: 2,5 A[1]

المطابقة

معيار المنتج	IEC 60947-5-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	تعشيق على واجهة الملامس، بدون أداة[1]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

EN 60947-5-1 · IEC 60947-4-1 · IEC 60947-5-1

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	210200110SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
شهادة اختبار CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-104717	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.