

SÉRIE · BORNIER · XQ / TS

BORNIERS DE RÉPARTITION XQ · TS-0609

Borniers de répartition TOSUNLUX en laiton pour les barres de neutre et de terre des tableaux : barre nue XQ-0812 de 6 à 18 pôles, et borniers TS-0609 sur supports isolants ou sur support encliquetable sur rail DIN, en 8 et 12 pôles.

6 à 18

Pôles

6×9 · 8×12 mm

Barre

Vis / rail DIN

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Modèle TOSUNLUX	Exécution	Section de la barre	Pôles	Couleur du support
 XQ-0812	Bornier XQ-0812 6P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	6	—
	Bornier XQ-0812 8P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	8	—
	Bornier XQ-0812 10P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	10	—
	Bornier XQ-0812 12P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	12	—
	Bornier XQ-0812 14P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	14	—
	Bornier XQ-0812 18P	XQ-0812	Barre nue	8 × 12 mm	18	—
 TS-0609C	Bornier TS-0609C 8 pôles	TS-0609C	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	8	—
	Bornier TS-0609C 12 pôles	TS-0609C	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	12	—
 TS-0609F	Bornier TS-0609F 8 pôles	TS-0609F	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	8	Bleu ou vert
	Bornier TS-0609F 12 pôles	TS-0609F	Sur support pour rail DIN	6 × 9 mm	12	Bleu ou vert
	Bornier TS-0609A 8 pôles	TS-0609A	Sur supports isolants	6 × 9 mm	8	—
	Bornier TS-0609A 12 pôles	TS-0609A	Sur supports isolants	6 × 9 mm	12	—
	Barrette de terre	—	Barrette de coupure sur isolateurs	—	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Borniers de répartition (neutre, terre)
Tension assignée	Ui 400 V ¹
Courant assigné	100 A (barre 6 × 9) · 125 A (barre 8 × 12) ¹

MÉCANIQUE

MÉCANIQUE

TS-0609A — pôles disponibles	4 · 6 · 8 · 10 · 12
TS-0609F — pôles disponibles	7 · 8 · 10 · 12 · 15
TS-0609C — pôles disponibles	8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20
Section des barres	6 × 9 mm · 8 × 12 mm

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60947-7-1 ²
------------------	----------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : IEC 60947-7-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Sur platine par vis ou rail DIN¹

1 Valeur normative : rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.