

السلسلة • مبدل قياس

مبدلات القياس للأمبيرمتر والفولتمتر

مبدلات قياس TOSUNLUX للوحات: CS-68 للأمبيرمتر لقراءة التيارات الثلاثة بأمبيرمتر واحد عبر محولات التيار، ومبدل الفولتمتر لقراءة الجهود بين الأطوار وطور-محاييد بفولتمتر واحد.

الواجهة

التركيب

6 قياسات

فولتمتر

CS-68 • 20 A

مقياس التيار (أمبيرمتر)



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	نموذج TOSUNLUX	الأقطاب	الوظيفة	lth	le AC-23A	le AC-3
 CS-68	CS-68 20A	مبدل أمبيرمترى	—	—	—	—	—
 مبدل فولتمترى	مبدل الفولتمتر	مبدل فولتمترى	—	—	—	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مبدلات قياس بالكومات
CS-68	مبدل أمبيرمترى • 20 A • قراءة تيارات R • S • T
المطابقة	مبدل فولتمترى
مقياس المنتج	قراءة الجهود بين الأطوار (RS • ST • TR) وطور-محاييد (RN • SN • TN)
IEC 60947-3 ¹	

¹ قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

مدمج في واجهة الخزانة

التركيب

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.