

السلسلة • مبدل EP •

المبدلات الدوارة EP

مبدلات دوارة TOSUNLUX EP بلوحة أمامية مربعة: عاكسات 1-0-2 ومشغلات نجمة-مثلث ومفاتيح 0-1 من 16 إلى 63 أمبير، 660 فولت، 000 600 مناورة ميكانيكية.

600 000

العمر التشغيلي

660 V

العزل

16-63 A

التيار



01 جدول الاختيار

المراجع	نموذج TOSUNLUX	الأقطاب	الوظيفة	Ith	Ie AC-23A	Ie AC-3
EP 16A 4P 1-0-2	—	4P	مبدل 1-0-2	—	—	—
EP 40A 4P 1-0-2	—	4P	مبدل 1-0-2	—	—	—
EP 63A 4P 1-0-2	—	4P	مبدل 1-0-2	—	—	—
EP-40A 4P نجمة-مثلث	—	4P	إقلاع نجمة-مثلث	—	—	—
EP-63A 4P نجمة-مثلث	—	4P	إقلاع نجمة-مثلث	—	—	—
EP-16A 2P 1-0	—	2P	مفتاح 1-0	—	—	—
EP-32A 2P 0-1-2	EP-32A	2P	مبدل 0-1-2	32 A	30 A	22 A

02 الخصائص التقنية

كهربائية	البيئة	المطابقة
سلسلة EP — العمر الميكانيكي 600 000 مناورة	درجة الحماية IP40 ¹ الواجهة الأمامية	معييار المنتج IEC 60947-3 ²
سلسلة EP — العمر الكهربائي AC-15 : 200 000 • DC-13 : 60 000 مناورة		

كهربائية	النوع
سلسلة EP — جهد العزل Ui 660 V	مبدل دوار بواجهة مربعة
سلسلة EP — جهد التشغيل Ue 120 • 240 • 440 V~	
EP-32A — Ith / AC-21A • AC-22A 32 A / 32 A	
EP-32A — Ie AC-23A • AC-3 • AC-4 30 A • 22 A • 11 A	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

4 • 72 mm × 72 mm ثقب Ø 4,5 • تباعد المحاور 58 × 58 mm

لوحة أمامية مربعة 64 × 64 إلى 88 × 88 mm حسب العيار 4 • ثقب Ø 4,5 mm

EP-32A — الواجهة / التثبيت

الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.