

SÉRIE · COSSE À BRIDE · WCJF

COSSES À BRIDE À BOULONS — WCJF

Cosses à bride WCJF en laiton moulé, à serrage par boulons et écrous, sans sertissage : le câble est pris dans l'étrier, la plage à œil se boulonne sur la borne de l'appareil. Pour raccorder les câbles cuivre de 35 à 150 mm² sur l'appareillage des tableaux de distribution intérieurs, et pour les raccordements provisoires ou démontables.

35–150 mm²	Par boulons	Laiton moulé
Section	Serrage	Matière

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Section du câble	Équivalent fabricant	Plage fabricant	Goujon
WCJF-35	35 mm²	WCJF 10-50-12 [1]	10 – 50 mm² [1]	M12 [1]
WCJF-50	50 mm²	WCJF 10-50-12 [1]	10 – 50 mm² [1]	M12 [1]
WCJF-70	70 mm²	WCJF 25-120-12 [1]	25 – 120 mm² [1]	M12 [1]
WCJF-150	150 mm²	WCJC-4 [1]	120 – 150 mm² [1]	M14 [1]

Désignation WCJF : section du câble en mm². Équivalent, plage et goujon : série WCJF des fabricants (10-50-12 et 25-120-12) ; WCJF-150 : modèle équivalent WCJC-4. À confirmer à la commande.

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Cosse à bride à serrage par boulons, sans sertissage**
Usage	**Raccordement des câbles sur l'appareillage des tableaux de distribution intérieurs**
Conducteur	**Cuivre — câble aluminium : cosses bimétal DTL**
Sections	**35 · 50 · 70 · 150 mm²**

MÉCANIQUE

Matière	**Laiton moulé**

MÉCANIQUE

Serrage du câble	**Étrier à boulons et écrous**
Raccordement à l'appareil	**Plage à un trou, goujon M12 (WCJF-35 à 70), M14 (WCJF-150)**

CONFORMITÉ

Norme / marquage	**IEC 61238-1** [1]

1 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.