



SÉRIE · DÉTECTEUR DE GAZ · LX-GSV1

DÉTECTEUR DE GAZ BUTANE ET PROPANE LX-GSV1

Détecteur de fuite de gaz TOSUNLUX LX-GSV1 pour cuisines, buanderies et locaux équipés de bouteilles de butane ou de propane : il se branche directement sur une prise murale et déclenche une alarme sonore et lumineuse dès qu'une fuite est détectée. Voyants de marche, d'état et d'alarme en façade.

Butane · propane

Gaz

Sonore + voyant

Alarme

Sur prise

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Gaz détectés	Alimentation	Signalisation
Détecteur de gaz butane et propane LX-GSV1	Butane · propane	AC 220 – 240 V · fiche intégrée ¹	Voyants POWER · STATE · ALARM · afficheur · alarme sonore

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Détecteur de fuite de gaz combustible
Gaz détectés	Butane · propane
Alimentation	AC 220 – 240 V · 50 Hz par la fiche intégrée ¹
Puissance absorbée	2 W ¹
Signalisation	Voyants POWER · STATE · ALARM et afficheur en façade

ÉLECTRIQUE

Alarme sonore	≥ 70 dB à 1 m ¹
Seuil d'alarme	10 % de la limite inférieure d'explosivité ¹

CONFORMITÉ

Marquage	TOSUNLUX en façade
----------	--------------------

UTILISATION

Emplacement	Près du sol (butane et propane sont plus lourds que l'air), à proximité des bouteilles et des appareils à gaz
-------------	---

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Enfilé sur une prise murale

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.