

السلسلة - وحدة صمامات ثنائية - MDQ / MDS

الصمامات الثنائية المانعة للرجوع MDQ • MDS

وحدات صمامات ثنائية للقدرة MDQ TOSUNLUX (أحادية الطور) وMDS (ثلاثية الأطوار)، من 30 إلى 150 أمبير، 1 600 فولت، بقاعدة معزولة: منع الرجوع في الحقول الكهروضوئية والتقويم، تُركَّب على مبرد حرارة MTC.

على مشتت حراري
التركيب1 600 V
الجهد30-150 A
التيار

MDQ أحادي الطور

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التيار المتوسط	الجهد العكسي	الاستعمال
MDQ-30A-1600V	قنطرة تقويم أحادية الطور	30 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDQ-60A-1600V	قنطرة تقويم أحادية الطور	60 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDQ-100A-1600V	قنطرة تقويم أحادية الطور	100 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDQ-150A-1600V	قنطرة تقويم أحادية الطور	150 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDS-30A-1600V	قنطرة تقويم ثلاثية الطور	30 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDS-60A-1600V	قنطرة تقويم ثلاثية الطور	60 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDS-100A-1600V	قنطرة تقويم ثلاثية الطور	100 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم
MDS-150A-1600V	قنطرة تقويم ثلاثية الطور	150 A	1 600 V	كهروضوئي، منع التيار العكسي، التقويم

02 الخصائص التقنية

كهربائية	المطابقة
النوع	عزل القاعدة
وحدات صمامات قدرة بقاعدة معزولة	2 500 V AC ¹
هبوط الجهد الأمامي	المعيار / العلامة
1,3 V ¹ - 1,1 لكل صمام	IEC 60747-2 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60747-2.

03 الأبعاد والتوصيل

قاعدة معزولة تثبت بالبراغي على المشتت، معجون حراري

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنِّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.