

السلسلة • دواية • E27 / E14 / E40 / B22 / GU10

الدوايات والمحولات

دوايات TOSUNLUX E27 و E14 و E40 و B22 و GU10 و G4 من البلاستيك الحراري أو البورسلين، بسيطة أو بحلقة، ومحول قاعدة من E27 إلى E40.

بلاستيك • بورسلين

المواد

4 A • 250 V

E27

E14 • E27 • E40 • B22

القواعد



E27 بورسلين



E14 بحلقة



E27 بسيط



GU10



E40

01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	القاعدة	المادة	التيار • الجهد
27-B	دواية E27 بسيطة سوداء	E27	¹ لدن حراري	4 A • 250 V ¹
27-B-1	دواية E27 بسيطة بيضاء	E27	¹ لدن حراري	4 A • 250 V ¹
28-B	دواية E27 بحلقتين سوداء	E27	¹ لدن حراري	4 A • 250 V ¹
28-B-1	دواية E27 بحلقتين بيضاء	E27	¹ لدن حراري	4 A • 250 V ¹
دواية E27 خزف مع حامل	دواية بورسلين بمشبك	E27	بورسلين	4 A • 250 V ¹
BJB-29410	دواية E40 بورسلين	E40	بورسلين	16 A • 250 V ¹
26B	دواية E14 بسيطة سوداء	E14	¹ لدن حراري	2 A • 250 V ¹
26B-1	دواية E14 بسيطة بيضاء	E14	¹ لدن حراري	2 A • 250 V ¹
26	دواية E14 بحلقتين سوداء	E14	¹ لدن حراري	2 A • 250 V ¹
26-1	دواية E14 بحلقتين بيضاء	E14	¹ لدن حراري	2 A • 250 V ¹
دواية B22 خزف	دواية حربة بورسلين	B22	بورسلين	2 A • 250 V ¹
محوّل E27/E40	محول قاعدة	E27 → E40	معدن	—
دواية هالوجين GU-10	دواية بأسلاك	GU10	¹ سيراميك	2 A • 250 V ¹
دواية هالوجين دائرية	دواية بأسلاك	G4 / GY6,35 ¹	¹ سيراميك	2 A • 250 V ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

ميكانيكية

حلقة ملولبة لتثبيت الغطاء أو وحدة الإنارة حلقة مزدوجة

دوايات E27 4 A · 250 V¹

دوايات E14 2 A · 250 V¹

دواية E40 16 A · 250 V¹

النوع دوايات لولبية إديسون وبحرية¹

البيئة

درجة حرارة الاستعمال — بورسلين حتى 200 °C (مصباح عالية التبديد، أفران،¹ كشافات)

المطابقة

المعيار المرجعي IEC 60238² (دوايات لولبية Edison)

ميكانيكية

التوصيل¹ مرابط براغي لموصلات حتى 1,5 mm²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60238.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب أنبوب ملولب Ø 14 mm · E27 Ø 40 mm · M10 × 1 · 30 mm¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.