

السلسلة · قابس صناعي · IEC 60309

قوابس صناعية عادية من 16 إلى 125 أمبير

قوابس متنقلة صناعية TOSUNLUX من السلسلة العادية، مُصَادَق عليها وفق IEC 60309-1 و IEC 60309-2: 16 و 32 أمبير IP44، 63 و 125 أمبير IP67، 2P + T و 3P + N + T.

230 / 400 V

الجهد

IP44 / IP67

الحماية

16-125 A

التيار



القابس IP67



TS-015 3P + N + T 16 A

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	الجهد المقنن	مؤشر الحماية
013	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44
023	2P + T	32 A	220 – 250 V	IP44
014	3P + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
024	3P + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
015	3P + N + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
025	3P + N + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
033	2P + T	63 A	220 – 250 V	IP67
034	3P + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
035	3P + N + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
043	2P + T	125 A	220 – 250 V	IP67
044	3P + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67
045	3P + N + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67

02 الخصائص التقنية

الميكانيكية	
القابس 125 A — الطول	282,6 mm (043P إلى 045P)
البيئة	
مؤشر الحماية	IP44 (16 · 32 A) · IP67 (63 · 125 A)
المطابقة	
المعيار / العلامة	IEC 60309-1 · IEC 60309-2

كهربائية	
النوع	قوابس صناعية (ذكور)
التيارات المقننة	16 · 32 A (IP44) · 63 · 125 A (IP67)
الجهود المقننة	220 – 250 V (2P + T) · 220/380 – 240/415 V (3P + N + T و 3P + T)
التردد	50 Hz
عدد الدبابيس	3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)
وضعية طرف الأرضي	6 h

03 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60309-2

IEC 60309-1

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190C0	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.