

SÉRIE · FICHE INDUSTRIELLE · IEC 60309

FICHES INDUSTRIELLES STANDARD 16 → 125 A

Fiches mobiles industrielles TOSUNLUX de la gamme standard, certifiées IEC 60309-1 et IEC 60309-2 : 16 et 32 A IP44, 63 et 125 A IP67, 2P + T, 3P + T et 3P + N + T.

16-125 A

Courant

IP44 / IP67

Protection

230 / 400 V

Tension



TS-015 3P + N + T 16 A



Fiche IP67

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Courant assigné	Tension assignée	Indice de protection
013	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44
023	2P + T	32 A	220 – 250 V	IP44
014	3P + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
024	3P + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
015	3P + N + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
025	3P + N + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
033	2P + T	63 A	220 – 250 V	IP67
034	3P + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
035	3P + N + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
043	2P + T	125 A	220 – 250 V	IP67
044	3P + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67
045	3P + N + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Fiches industrielles (mâles)
Courants assignés	16 · 32 A (IP44) · 63 · 125 A (IP67)
Tensions assignées	220 – 250 V (2P + T) · 220/380 – 240/415 V (3P + T et 3P + N + T)
Fréquence	50 Hz
Nombre de broches	3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)
Position de la terre	6 h

MÉCANIQUE

Fiche 125 A — longueur	282,6 mm (043P à 045P)
------------------------	------------------------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP44 (16 · 32 A) · IP67 (63 · 125 A)
----------------------	--------------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60309-1 · IEC 60309-2
------------------	---------------------------

Fiche 63 A — longueur

215,5 mm (033S à 035S et 033P à 035P)

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

- IEC 60309-1
- IEC 60309-2

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190C0	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.