

SÉRIE · FIN DE COURSE · TSK-J

## FINS DE COURSE TSK-J

Interrupteurs de position TOSUNLUX TSK-J au format EN 50041, 40 mm de large, IP66, contacts NO + NC, têtes à galet ou à levier réglable.

500 V

Isolement

EN 50041

Format

IP66

Étanchéité



TSK-J139

## 01 TABLEAU DE SÉLECTION

| Référence  | Série | Organe de commande                | Indice de protection |
|------------|-------|-----------------------------------|----------------------|
| TSK-J10511 | TSK-J | Levier à galet                    | IP66                 |
| TSK-J10541 | TSK-J | Levier à galet, longueur réglable | IP66                 |
| TSK-J121   | TSK-J | Levier coudé à galet              | IP66                 |
| TSK-J139   | TSK-J | Levier réglable à grand galet     | IP66                 |

## 02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## ÉLECTRIQUE

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Type                   | Interrupteur de position (fin de course) |
| Tension d'isolement Ui | 500 V                                    |
| Tenue aux chocs Uimp   | 5 kV                                     |
| TSK-P · TSK-T — AC-15  | 3 A sous 240 V                           |
| Contacts               | NO + NC                                  |

## ENVIRONNEMENT

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Indice de protection (plaques) | IP66                                     |
| CONFORMITÉ                     |                                          |
| Normes (plaques signalétiques) | IEC 60947-5-1 · TSK-J : CENELEC EN 50041 |
| Homologation (plaques)         | A300 · TSK-J : A300 Q300                 |

## 03 ENCOMBREMENT &amp; RACCORDEMENT

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Boîtier TSK-J | 40 mm de large · 44 mm de profondeur                    |
| Montage       | Fixation par 2 vis · encombrement EN 50041 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

## 04 CONFORMITÉ &amp; CERTIFICATIONS

| Certificat                   | Organisme                          | N°             | Norme         |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| Système qualité du fabricant | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.