

السلسلة · منصهر · NT

مصهرات NT بسكاكين

خراطيش مصهرات gG (NH) TOSUNLUX NT من 63 إلى 400 أمبير بمقاسات NT00 إلى NT2، 500 فولت، قدرة قطع 120 kA، لحماية مخارج اللوحات؛ القواعد وشفرات المحايد والمقبض كملحقات.

IEC 60269	NT00 → NT2	63-400 A
المعيار	المقاسات	العيارات



NT

01 جدول الاختيار

المرجع	المقاس	In	الجهد	القدرة المبددة	القاعدة المرافقة
NT00 63A	NT00	63 A	500/660 V	4,6 W	Sist 101 · 160 A
NT00 80A	NT00	80 A	500/660 V	6 W	Sist 101 · 160 A
NT00 100A	NT00	100 A	500/660 V	7,3 W	Sist 101 · 160 A
NT00 125A	NT00	125 A	500 V	7,6 W	Sist 101 · 160 A
NT00 160A	NT00	160 A	500 V	9,6 W	Sist 101 · 160 A
NT0 63A	NT0	63 A	500/660 V	6,9 W	Sist 160 · 160 A
NT0 80A	NT0	80 A	500/660 V	7,6 W	Sist 160 · 160 A
NT0 100A	NT0	100 A	500/660 V	8,9 W	Sist 160 · 160 A
NT0 125A	NT0	125 A	500 V	10,1 W	Sist 160 · 160 A
NT0 160A	NT0	160 A	500 V	15,2 W	Sist 160 · 160 A
NT1 160A	NT1	160 A	500 V	13 W	Sist201 · 250 A
NT1 200A	NT1	200 A	500 V	15,2 W	Sist201 · 250 A
NT1 250A	NT1	250 A	500 V	18,3 W	Sist201 · 250 A
NT2 200A	NT2	200 A	500 V	15 W	Sist401 · 400 A
NT2 250A	NT2	250 A	500 V	18,4 W	Sist401 · 400 A
NT2 300A	NT2	300 A	500 V	21 W	Sist401 · 400 A
NT2 355A	NT2	355 A	500 V	24,5 W	Sist401 · 400 A
NT2 400A	NT2	400 A	500 V	26 W	Sist401 · 400 A

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
المقاسات	النوع
NT00 · NT0 · NT1 · NT2	NH gG خراطيش مصهرات بسكاكين

المطابقة	
IEC 60269	المعيار
500 V~ · 120 kA · gG-gL	علامة الخرطوشة (صورة الكتالوج)

63 – 400 A	العيارات
500/660 V (≤ 100 A) · 500 V (≥ 125 A)	الجهد المقنن

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

NT2: 150 × 60 × → NT00: 78 × 30 × 54 mm	الأبعاد والتوصيل
75 mm ¹ · قواعد مثبتة ببراغ	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 التوافقات والملحقات

القدرة المبددة

المرجع	المقاس	In (A)	لكل خرطوشة (W)	مخرج ثلاثي الأطوار، 3 خراطيش (W)	القاعدة
NT00 63A	NT00	63	4,6	13,8	Sist 101 · 160 A
NT00 80A	NT00	80	6	18,0	Sist 101 · 160 A
NT00 100A	NT00	100	7,3	21,9	Sist 101 · 160 A
NT00 125A	NT00	125	7,6	22,8	Sist 101 · 160 A
NT00 160A	NT00	160	9,6	28,8	Sist 101 · 160 A
NT0 63A	NT0	63	6,9	20,7	Sist 160 · 160 A
NT0 80A	NT0	80	7,6	22,8	Sist 160 · 160 A
NT0 100A	NT0	100	8,9	26,7	Sist 160 · 160 A
NT0 125A	NT0	125	10,1	30,3	Sist 160 · 160 A
NT0 160A	NT0	160	15,2	45,6	Sist 160 · 160 A
NT1 160A	NT1	160	13	39,0	Sist201 · 250 A
NT1 200A	NT1	200	15,2	45,6	Sist201 · 250 A
NT1 250A	NT1	250	18,3	54,9	Sist201 · 250 A
NT2 200A	NT2	200	15	45,0	Sist401 · 400 A
NT2 250A	NT2	250	18,4	55,2	Sist401 · 400 A
NT2 300A	NT2	300	21	63,0	Sist401 · 400 A
NT2 355A	NT2	355	24,5	73,5	Sist401 · 400 A
NT2 400A	NT2	400	26	78,0	Sist401 · 400 A

القدرة المبددة عند In، تُدرج في الحصيلة الحرارية للخزانة (IEC 61439).

05 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.