

السلسلة · مؤقت رقمي · THC-30B

مؤقت فلكي THC-30B

مؤقت فلكي THC-30B TOSUNLUX على سكة DIN: يحسب كل يوم شروق الشمس وغروبها حسب خط العرض، مثالي للإنارة العمومية واللافتات والواجهات. تلامس 30 أمبير.

سكة DIN

التركيب

36 mm

العرض

30 A (حمل مقاوم)

التلامس



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض
THC-30B	رقمي فلكي	8 تشغيل / 8 إيقاف · خطوة 1 min	30 A (حمل مقاوم) · AC 250 V	AC 220 – 240 V	36 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مؤقت مبرمج رقمي فلكي
المؤقتات الرقمية THC — جهود TOSUN	AC 220 – 240 V · AC 110 V · AC 85 – 240 V · DC/AC 12 V · DC/AC 24 V
المؤقتات الرقمية THC-15A · THC-30B — الاستهلاك	4,5 VA
التيار المقطوع	AC 250 V · 30 A ¹ (حمل مقاوم)
دقة المؤقتات الرقمية THC	1 s ≤ في اليوم
البيئة	درجة حرارة التشغيل
من دقيقة واحدة إلى 168 ساعة	THC-15A · THC-30B
ضبط فلكي حسب خط العرض	THC-30B
المطابقة	المعيار / العلامة
IEC 60730-2-7 ²	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

36 × 82 × 66 mm

الأبعاد · THC-15A · THC-30B

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.