

السلسلة · مؤقت رقمي · THC20-1C

مؤقت مبرمج رقمي بقرص THC 20-1C

مؤقت مبرمج THC 20-1C TOSUNLUX بقرص: 48 تشغيلًا و 48 إيقافًا بخطوة 15 دقيقة، تلامس NO + 1 NC بقدرة 16 أمبير، تركيب على سكة DIN.

سكة DIN

التركيب

54 mm

العرض

16 A (حمل مقاوم)

التلامس



01 جدول الاختيار

العرض	التغذية	التلامس	البرنامج	النوع	المرجع
54 mm	AC 220 – 240 V	AC 250 V · 1 NO + 1 NC · 16 A (حمل مقاوم)	48 تشغيل / 48 إيقاف · خطوة 15 min	رقمي بقرص	THC20-1C 16A

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
دقة المؤقتات الرقمية THC	النوع
1 s في اليوم	المؤقتات الرقمية THC — جهود
البيئة	TOSUN
درجة حرارة التشغيل	المؤقتات الرقمية THC-15A · THC-30B — الاستهلاك
+50 °C (THC · TUL180N) إلى -10 °C	التيار المقطوع
المطابقة	
المعيار / العلامة	
IEC 60730-2-7 ²	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

54 × 87 × 63 mm

الأبعاد THC20-1C

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.