



SÉRIE · HORLOGE ANALOGIQUE · TUL181

HORLOGES ANALOGIQUES JOURNALIÈRES TUL181H · TUL181D

Horloges programmables analogiques journalières TOSUNLUX TUL181 sur rail DIN : contact 16 A, réserve de marche 150 h ; TUL181H à cadran de 48 segments de 30 min, TUL181D à cadran de 96 segments de 15 min.

16 A

Contact

30 / 15 min

Cadran

150 h

Réserve

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Programme	Contact	Alimentation	Largeur
 TUL181H	TUL181H	Analogique journalière · réserve de marche 150 h	24 h · pas de 30 min · 48 segments	16 A · AC 220 V	AC 100 V · AC 230 V	52,5 mm
 TUL181D	TUL181D	Analogique journalière · réserve de marche 150 h	24 h · pas de 15 min · 96 segments	16 A · AC 230 V	AC 100 V · AC 230 V	53,6 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Horloge programmable analogique journalière
Courant commuté	16 A · AC 220 – 230 V ¹
Endurance TUL181H	Électrique 10 ⁵ manœuvres · mécanique 10 ⁷ manœuvres

ÉLECTRIQUE

Programmation	TUL181H : 48 segments de 30 min · TUL181D : 96 segments de 15 min
Réserve de marche	150 h

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60730-2-7 ²
------------------	----------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : IEC 60730-2-7.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Rail DIN

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.