

السلسلة · مؤقت رقمي · THC-15A

مؤقت مبرمج رقمي أسبوعي

THC-15A · THC-30A

مؤقت مبرمج رقمي أسبوعي TOSUNLUX على سكة DIN: 16 تشغيلًا و16 إيقافًا بخطوة دقيقة واحدة، تلامس 16 أمبير (THC-15A) أو 30 أمبير (THC-30A)، نسخ 12 و24 فولت (AC/DC).

سكة DIN

التركيب

36 mm

العرض

16 A (حمل مقاوم)

التلامس



THC20-1C



THC18



THC30B



TUL181D



TUL180N

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض
ساعة مبرمجة رقمية THC 15A	THC-15A	رقمي أسبوعي	16 تشغيل / 16 إيقاف خطوة 1 min	16 A (حمل مقاوم) · AC 250 V	AC 220 – 240 V	36 mm
ساعة مبرمجة 12V AC/DC THC30A	THC-30A	رقمي أسبوعي	16 تشغيل / 16 إيقاف خطوة 1 min	30 A (حمل مقاوم) · AC 250 V	AC/DC 12 V	36 mm
ساعة مبرمجة 24V AC/DC THC30A	THC-30A	رقمي أسبوعي	16 تشغيل / 16 إيقاف خطوة 1 min	30 A (حمل مقاوم) · AC 250 V	AC/DC 24 V	36 mm

02 الخصائص التقنية

النوع	الخصائص
مؤقت مبرمج رقمي أسبوعي	مجال البرمجة - THC-15A · THC-30B
النوع	المؤقتات الرقمية THC — جهود TOSUN
AC 220 – 240 V · AC 110 V · AC 85 – 240 V · DC/AC 12 V · DC/AC 24 V	المؤقتات الرقمية THC-15A · THC-30B — الاستهلاك
4,5 VA	التيار المقطوع
AC 250 V · 16 A ¹ (حمل مقاوم)	دقة المؤقتات الرقمية THC
1 s ≤ في اليوم	
من دقيقة واحدة إلى 168 ساعة	
درجة حرارة التشغيل	
-10 °C إلى +50 °C (THC · TUL180N)	
المطابقة	
المعيار / العلامة	IEC 60730-2-7 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

36 × 82 × 66 mm

THC-15A · THC-30B الأبعاد

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.