

السلسلة · مفتاح فاصل D11 الوجهة

قواطع عازلة دوارة D11 للتركيب على الواجهة

قواطع عازلة دوارة TOSUNLUX D11 بمقبض أحمر على واجهة صفراء، تُركَّب مباشرة على الواجهة للقطع العام للآلات واللوحات: 32 و 40 و 63 A بثلاثة أقطاب.

3P	حتى 22 kW	32-63 A
الأقطاب	محرك AC-23	التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التركيب	Ith	Ie AC-21	P AC-23 · 3 × 380 – 440 V	القدرة AC-3 · 3 × 380 – 440 V
D11-32	3P	الواجهة	32 A	32 A	11 kW	7,5 kW
D11-40	3P	الواجهة	40 A	40 A	15 kW	11 kW
D11-63	3P	الواجهة	63 A	63 A	22 kW	12,5 kW

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية	البيئة	المطابقة
النوع	جهد العزل المقنن U _i	العمر الميكانيكي / كهربائي	درجة الحماية
مفتاح فاصل دوارة	690 V ¹	10 000 / 1000 ¹ مناورة (AC-23)	IP65 ¹ الواجهة الأمامية · IP20 المرباط
التيار الحراري الاصطلاحي Ith	المقاومة AC-21	القدرة AC-23 · 3 × 220 – 240 V	القدرة AC-23 · 3 × 380 – 440 V
32 · 40 · 63 A	32 · 40 · 63 A	5,5 · 7,5 · 11 kW	11 · 15 · 22 kW
القدرة AC-23 · 3 × 220 – 240 V	القدرة AC-23 · 3 × 380 – 440 V	القدرة AC-3 · 3 × 220 – 240 V	القدرة AC-3 · 3 × 380 – 440 V
4 · 7,5 · 11 kW	7,5 · 11 · 12,5 kW	AC 220 – 440 V ¹	جهد التشغيل المقنن U _e

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	التثبيت
الواجهة	4 ثقوب Ø 4,2 · تباعد المحاور 48 mm · ثقب مركزي Ø 20 mm

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
شهادة TÜV Rheinland	TÜV Rheinland	R 50646039 0001	EN IEC 60947-3:2021
شهادة المطابقة CE — توجيه الجهد المنخفض	TÜV Rheinland	AN 50646044 0001	Directive 2014/35/UE
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.