

السلسلة · مفتاح فاصل D11 مع قضيب

قواطع عازلة D11 بذراع تمديد

قواطع عازلة دوارة TOSUNLUX D11 للتركيب في قاع الخزانة، مع تحكم منقول إلى الباب بذراع تمديد ومقبض أحمر على واجهة صفراء: 25 و 32 A، بثلاثة أو أربعة أقطاب.

3P / 4P

الأقطاب

حتى 11 kW

محرك AC-23

25-32 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الأقطاب	التركيب	Ith	Ie AC-21	P AC-23 · 3 × 380 - 440 V	القدرة AC-3 · 3 × 380 - 440 V
D11-25A 3P مع ساق	D11-25	3P	قاع الخزانة · تحكم عن بعد بواسطة قضيب	25 A	25 A	7,5 kW	5,5 kW
D11-25A 4P مع ساق	D11-25	4P	قاع الخزانة · تحكم عن بعد بواسطة قضيب	25 A	25 A	7,5 kW	5,5 kW
D11-32A 3P مع ساق	D11-32	3P	قاع الخزانة · تحكم عن بعد بواسطة قضيب	32 A	32 A	11 kW	7,5 kW
D11-32A 4P مع ساق	D11-32	4P	قاع الخزانة · تحكم عن بعد بواسطة قضيب	32 A	32 A	11 kW	7,5 kW

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مفتاح فاصل دوارة
التيار الحراري الاصطلاحي Ith	25 · 32 A
حمل مقاوم AC-21	25 · 32 A
القدرة AC-23 · 3 × 220 - 240 V	4 · 5,5 kW
القدرة AC-23 · 3 × 380 - 440 V	7,5 · 11 kW
القدرة AC-3 · 3 × 220 - 240 V	3 · 4 kW
القدرة AC-3 · 3 × 380 - 440 V	5,5 · 7,5 kW
جهد التشغيل المقنن Ue	AC 220 - 440 V ¹
ميكانيكية	البيئة
جهد العزل المقنن UI	690 V ¹
العمر الميكانيكي / كهربائي	10 000 / 1000 ¹ مناورة (AC-23)
المطابقة	البيئة
معييار المنتج	IEC 60947-3 ²
درجة الحماية	IP65 ¹ الواجهة الأمامية · IP20 المرباط

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

قاع الخزانة · تحكم عن بعد بواسطة قضيب

التركيب

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
شهادة TÜV Rheinland	TÜV Rheinland	R 50646039 0001	EN IEC 60947-3:2021
شهادة المطابقة CE — توجيه الجهد المنخفض	TÜV Rheinland	AN 50646044 0001	Directive 2014/35/UE
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.