

السلسلة · مبدل · HGLD

مبدلات عادي / احتياطي HGLD

مبدلات مصادر TOSUNLUX HGLD للتبديل بين التغذية العادية والاحتياطية حتى 440 فولت.
في كتالوج : HGLD-250A و HGLD-400A رباعية الأقطاب.

8 kV

Uimp تحمل الصدمات

750 V

Ui

250-400 A

التيار



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الأقطاب	I _{th} = I _e (AC-31A/35A/33A)	I _{cw}	التيار المحدود	زمن التبديل
 400A	HGLD-400A 4P	4P	400 A	13 kA	70 kA	1,2 s
 250A	HGLD-250A 4P	4P	250 A	9 kA	100 kA	1,1 s

02 الخصائص التقنية

النوع	مبدل مصادر (تبديل عادي / احتياطي)
جهد التشغيل المقتن	حتى 440 V AC 50/60 Hz
جهد العزل المقتن	750 V
جهد تحمل الصدمات Uimp	8 kV
تيار التشغيل المقتن (AC-31A · AC-) (35A · AC-33A)	250 A · 400 A
تيار المدة القصيرة المسموح I _{cw}	9 kA (250 A) · 13 kA (400 A)
تيار الدارة القصيرة المحدود	100 kA (250 A) · 70 kA (400 A)
جهد تغذية التحكم	DC 24 V · 48 V · 110 V · AC 220 V

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-6-1.

03 الأبعاد والتوصيل

360 × 230 × 190 mm (250 A) · 410 × 260 ×
220 mm (400 A)¹ تثبيت على لوحة

الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المقترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.