

السلسلة • مؤقت THC18

مؤقت الدرج THC18

مؤقت درج معياري TOSUNLUX THC18: ضبط من 30 ثانية إلى 20 دقيقة، ملامس 16 أمبير، إمكانية الإنارة الدائمة بمفتاح في الواجهة، 18 مم على سكة DIN.

18 mm

العرض

16 A

التلامس

30 s - 20 min

الضبط



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض
THC18	مؤقت الدرج	قابل للضبط من 30 s إلى 20 min	16 (4) A · AC 250 V	AC 220 – 240 V	18 mm

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
IP20	النوع
TUL180N · THC18 مؤشر الحماية	مؤقت درج وحدوي (THC18)
	التيار المقطوع
	16 (4) A · AC 250 V ¹
	THC18 — الإنارة الدائمة
	بواسطة مفتاح على الواجهة
المطابقة	ميكانيكية
IEC 60669-2-3 ²	المرايط TUL180N · THC18
المعيار / العلامة	2 × 2,5 mm ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60669-2-3.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.