

السلسلة · واقى الصواعق TSP7-40 AC

مانعات الصواعق TSP7-40 AC

مانعات صواعق TOSUNLUX TSP7-40 من النوع 2 للوحات التيار المتناوب 220 و 380 فولت:
 I_{max} 20 kA, I_n 40 kA, زمن استجابة 25 ns, خراطيش قابلة للسحب مع مؤشر الحالة.

220 / 380 V AC الشبكة	2 · T2 النوع	40 kA I _{max} (8/20 µs)
--------------------------	-----------------	-------------------------------------



TSP7-40-DC-3P



4P AC

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	الشبكة	I _{max}	I _n	الصيغة
TSP7 2P 40kA 220V AC	2P	220 V AC	40 kA	20 kA	AC · أبيض
TSP7 2P 40kA 380V AC	2P	380 V AC	40 kA	20 kA	AC · أبيض
TSP7 4P 40kA 220V AC	4P	220 V AC	40 kA	20 kA	AC · أبيض
TSP7 4P 40kA 380V AC	4P	380 V AC	40 kA	20 kA	AC · أبيض

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
IP20 مؤشر الحماية	نوع واقى الصواعق II · T2 · Type 2
-40 ... +80 °C درجة حرارة التشغيل	أقصى تيار تفريغ I _{max} (8/20 µs) 40 kA
	تيار التفريغ الاسمي I _n (8/20 µs) 20 kA
	زمن الاستجابة 25 ns
	أقصى جهد تشغيل مستمر U _c 275 V AC (220 V) · 385 V AC (380 V) ¹
	مؤشر الحالة لمبة خضراء : normal · أحمر : يجب الاستبدال
المطابقة	
Intertek · UKCA هيئات المطابقة	
IEC 61643-11 المعايير (شهادات CE و CB)	

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

العرض	18 mm لكل قطب
الارتفاع × العمق	91 × 66 mm

IEC 61643-31 IEC 61643-11 EN 61643-31 EN 61643-11

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	221200799SHA-V1	EN 61643-11:2012+A11:2018
شهادة اختبار CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-110641	IEC 61643-11:2011
التحقق من المطابقة CE	Intertek	2305A0510SHA-V1	EN 61643-31:2019
شهادة اختبار CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-111585	IEC 61643-31:2018
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.