



SÉRIE · PINCE À SERTIR · TH / THC8 / KH

PINCES À SERTIR MANUELLES TH · THC8 · TX · KH

Pinces à sertir TOSUNLUX à cliquet pour chaque type de raccordement : embouts de câblage (THC8 6-6, TH-05WF, TH-06WF), cosses pré-isolées (TH-03C, TH-30J), cosses tubulaires non isolées (TX-26B) et cosses de forte section jusqu'à 240 mm² (KH-230).

0,25-240 mm²

Plage

7

Modèles

À cliquet

Mécanisme

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Utilisation	Plage	Longueur du corps
 TH-30J	TH-30J	Cosses et connecteurs pré-isolés	0,5 – 6 mm ²	9"
 THC8 6-6	THC8 6-6	Embout de câblage · pression auto-ajustable	0,25 – 6 mm ²	—
 TH-05WF	TH-05WF	Embout de câblage	0,5 – 6 mm ²	8"
 TH-06WF	TH-06WF	Embout de câblage	0,25 – 6 mm ²	8"
 TH-03C	TH-03C	Cosses et connecteurs pré-isolés	0,5 – 6 mm ²	9"
 TX-26B	TX-26B	Cosses non isolées	6 – 25 mm ²	—

Vue	Référence	Utilisation	Plage	Longueur du corps
	KH-230	Cosses tubulaires	10 – 240 mm ²	—
	Équivalent KH / CT ¹	Cosses tubulaires	16 – 150 mm ²	—

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ¹
------------------	-----------------

UTILISATION

Type	Pincés à sertir manuelles
------	---------------------------

UTILISATION

Embouts de câblage	THC8 6-6 · TH-05WF · TH-06WF
Cosses pré-isolées	TH-03C · TH-30J
Cosses non isolées et tubulaires	TX-26B (6 – 25 mm ²) · KH-230 (10 – 240 mm ²)
THC8 6-6	Réglage de la pression

1 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.