

السلسلة • جلبة كابل • PGM معدن

## جلبات كابلات معدنية PGM

جلبات كابلات معدنية من TOSUNLUX سلسلة PGM بلولة PG، لإدخال الكابلات بإحكام في العلب والصناديق في البيئات القاسية: من 9 PGM إلى 36 PGM.

معدن

الصيغة

Ø 4-25 mm

الكابل



## 01 جدول الاختيار

| المرجع  | الصيغة | قطر الكابل | قطر اللولبة | الارتفاع H |
|---------|--------|------------|-------------|------------|
| PGM9    | معدن   | 4 – 8 mm   | —           | 20 mm      |
| PGM11   | معدن   | 5 – 10 mm  | —           | 21 mm      |
| PGM13.5 | معدن   | 6 – 12 mm  | —           | 22 mm      |
| PGM16   | معدن   | 10 – 14 mm | —           | 23 mm      |
| PGM21   | معدن   | 13 – 18 mm | —           | 25 mm      |
| PGM29   | معدن   | 18 – 25 mm | —           | 29 mm      |
| PGM36   | معدن   | —          | —           | 35 mm      |

## 02 الخصائص التقنية

| كهربائية                  | ميكانيكية              |
|---------------------------|------------------------|
| النوع                     | تسليكة TOSUN           |
| جلبة كابل معدنية بلولة PG | من PGM7 إلى PGM63      |
| ميكانيكية                 | المطابقة               |
| سلسلة PGM                 | المعيار / العلامة      |
| معدن                      | IEC 62444 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> قيمة معيارية.

## 03 الأبعاد والتوصيل

التركيب

لؤلوبة من 9 PG إلى 36 PG • صامولة تثبيت

<sup>1</sup> قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

## 04 المطابقة والشهادات

| الشهادة                | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.