



SÉRIE · PROTECTEUR DE PRISE · TS-VPDB2000

PROTECTEUR DE TENSION À AFFICHEUR TS-VPDB2000

Protecteur de tension à brancher entre la prise murale et l'appareil (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, téléviseur, pompe) : il coupe l'alimentation en cas de surtension ou de sous-tension et la rétablit après une temporisation. Afficheur numérique de la tension du secteur, seuils et temporisation réglables par touches en façade. Prise française 2P+T (type E).

16 A

Courant

230 V

Tension

Sur prise

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Affichage	Courant	Seuils	Temporisation de retour
TS-VPDB2000	Afficheur numérique, seuils réglables	16 A · 230 V ¹	Réglables ²	Réglable ²

1 Valeur normative : IEC 60884-1 / CEE 7 : socle 16 A.

2 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Protecteur de tension enfichable
Tension nominale	230 V · 50 Hz ¹
Tension assignée	230 V · 50 Hz ¹
Grandeur surveillée	Tension phase-neutre de la prise ¹
Tension d'isolement	250 V ¹
Fonctions	Coupure sur surtension et sous-tension, rétablissement temporisé
Affichage	Afficheur numérique de la tension du secteur
Réglage	Seuils haut et bas, temporisation de retour (touches en façade)

ÉLECTRIQUE

Précision	± 3 V ¹
-----------	--------------------

MÉCANIQUE

Format	Prise femelle 2P+T type E (française) en façade
--------	---

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP20 ¹
Température de service	0 ... +40 °C ¹

CONFORMITÉ

Norme produit	CE · IEC 60884-1 ²
---------------	-------------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : CE · IEC 60884-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage **Enfichable sur prise murale 2P+T type E / F¹**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.