

SÉRIE · RACCORD EN C · CCT

RACCORDS DE DÉRIVATION EN C CCT

Raccords en C TOSUNLUX série CCT en cuivre électrolytique ≥ 99,9 % : dérivation sur conducteur cuivre sans couper le câble principal, sertie à la presse hydraulique, connexion indémontable. Neuf tailles de 21 à 240 mm² pour les grilles de terre, paratonnerres et dérivations BT aériennes ou souterraines.

21-240 mm²
Sections

≥ 99,9 %
Cuivre

IEC 61238-1
Norme


Sertis sur conducteur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Section conducteur	A	H	C
CCT-26	21 – 26 mm ²	14,8 mm	10 mm	8 mm
CCT-44	27 – 44 mm ²	19,3 mm	14,4 mm	9 mm
CCT-60	45 – 60 mm ²	21 mm	15 mm	10,6 mm
CCT-76	60 – 76 mm ²	24,3 mm	17,6 mm	12,5 mm
CCT-98	77 – 98 mm ²	27,8 mm	18,8 mm	14 mm
CCT-122	99 – 122 mm ²	30 mm	21,4 mm	14,2 mm
CCT-154	123 – 154 mm ²	33,8 mm	23,6 mm	17,7 mm
CCT-190	155 – 190 mm ²	36,4 mm	24,8 mm	17,7 mm
CCT-240	194 – 240 mm ²	39,7 mm	27,9 mm	20 mm

Section conducteur : section combinée du conducteur principal et de la dérivation. A : ouverture · H : hauteur · C : gorge (profil en C).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Matériau	Cuivre électrolytique haute conductivité ≥ 99,9 %
Sections	21 – 240 mm² (9 tailles)
Type de connexion	Dérivation en C sans coupure, indémontable après sertissage

MÉCANIQUE

Finition	Cuivre nu (étamé sur demande)
----------	-------------------------------

MÉCANIQUE

Mise en œuvre	Sertissage par presse hydraulique, matrices hexagonales adaptées
Marquage	Référence gravée sur chaque pièce

CONFORMITÉ

Norme	IEC 61238-1 (connecteurs à sertir)
Marquages	CE · RoHS · ISO 9001

UTILISATION

Applications	Circuits et grilles de terre · dérivations BT aériennes et souterraines · fixation sur charpente
--------------	--

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.