

السلسلة • مرحل التيار • TRI8

مرحل مراقبة التيار TRI8

مرحل TOSUNLUX TRI8-04 لمراقبة الحمل الزائد: يقيس تيار المحرك عبر حلقة مدمجة، من 1,6 إلى 16 أمبير، ويفتح ملامس الخرج عند تجاوز العتبة المضبوطة.

سكة DIN

التركيب

حلقة قياس مدمجة

القياس

1,6-16 A

المجال



01 جدول الاختيار

المرجع	الشبكة المراقبة	الجهود الاسمية القابلة للضبط	مجال القياس	التغذية
1 مرحل مراقبة التيار	1 تيار المحرك (حلقة قياس مدمجة)	—	1,6 – 16 A (التسمية)	AC/DC 24 – 240 V ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

النوع	المرجع	الخصائص
التيار	مرحل مراقبة التيار	كهربائية
مجال الضبط	1,6 – 16 A	القياس
		المخرج
		المطابقة
		معيّار المنتج
		IEC 60255-1 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60255-1.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.