



SÉRIE · RELAIS DE COURANT · TRI8

RELAIS DE CONTRÔLE DE COURANT TRI8

Relais TOSUNLUX TRI8-04 de contrôle de surcharge : il mesure le courant du moteur par un tore intégré, de 1,6 à 16 A, et ouvre son contact de sortie au-delà du seuil réglé.

1,6-16 A

Plage

Tore intégré

Mesure

Rail DIN

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Réseau surveillé	Tensions nominales réglables	Plage de mesure	Alimentation
Relais de contrôle de courant ¹	Courant moteur (tore intégré) ¹	—	1,6 – 16 A (désignation)	AC/DC 24 – 240 V ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Relais de contrôle de courant
Plage de réglage	1,6 – 16 A

ÉLECTRIQUE

Mesure	Tore intégré · passage du conducteur
Sortie	1 inverseur · AC-1 ¹

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60255-1 ²
---------------	--------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60255-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Rail DIN

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.