

السلسلة • مرحل بقاعدة TS80-2 / 57.04 / MN4T

مرحلات قابلة للتركيب • MN4T
57.04 • TS80-2

مرحلات تحكم قابلة للتركيب للوحدات الأتمتة: MN4T و 57.04 مصغرة بأربعة تلامسات قلابية (14 دبوسا مسطحا)، و TS80-2 بتلامسين قلابين على قاعدة دائرية 8 دبابيس، مع مؤشر وزر اختبار.

24 • 48 • 220 V

الملفات

6-10 A

التيار

2 إلى 4 تلامسات تبديل

التلامسات



14 دبوس



TS80-2



57.04



8 دبابيس



11 دبوس

01 جدول الاختيار

المرجع	التلامسات	تيار التلامسات	الملف	القاعدة المرافقة	نموذج TOSUNLUX	التسمية	الدبابيس
مرحل 220v MN4T	4 تلامسات تبديل	6 A • 250 V AC ¹	220 V AC	PYF14A-E	—	—	—
مرحل 24v MN4T	4 تلامسات تبديل	6 A • 250 V AC ¹	24 V	PYF14A-E	—	—	—
مرحل 48v MN4T	4 تلامسات تبديل	6 A • 250 V AC ¹	48 V	PYF14A-E	—	—	—
مرحل 220v 57.04	4 تلامسات تبديل	7 A • 250 V AC ¹	220 V AC	PYF14A-E	—	—	—
مرحل 24v 57.04	4 تلامسات تبديل	7 A • 250 V AC ¹	24 V	PYF14A-E	—	—	—
مرحل 240v TS80-2	2 تلامسات تبديل	10 A (العلامة)	240 V AC	PF083A	—	—	—
مرحل قدرة LS-T73 SHD-24DC	تلامس تبديل واحد	10 A ¹	24 V DC	للدائرة المطبوعة	—	—	—

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية	المطابقة
300 V ¹	الجهود المقنن	الجهود المقنن
10 A ¹	التيار المقنن	التيار المقنن
14 دبوسا مسطحا (MN4T, 57.04) • 8 دبابيس دائرية (TS80-2)	القواعد	التوصيل
مرابط ببراغي	التوصيل	المطابقة

كهربائية	ميكانيكية	النوع	جهود الملف
الإشارة	1 ¹ لمبة الملف وزر اختبار يدوي	المرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب على قاعدة • 1 ¹ قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	24 • 48 • 220 V AC/DC ¹
العمر التشغيلي	1 ¹ ميكانيكي 10 ⁷ • كهربائي 10 ⁵ مناورة	المرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب على قاعدة • 1 ¹ قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	24 • 48 • 220 V AC/DC ¹
PYF14A-E	14 دبوسا مسطحا	المرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب على قاعدة • 1 ¹ قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	24 • 48 • 220 V AC/DC ¹
PF113A-E	11 دبوسا دائريا	المرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب على قاعدة • 1 ¹ قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	24 • 48 • 220 V AC/DC ¹
PF083A	8 دبابيس دائرية	المرحل كهروميكانيكي قابل للتركيب على قاعدة • 1 ¹ قواعد للمرحلات القابلة للتركيب	24 • 48 • 220 V AC/DC ¹

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 61810-1.

03 الأبعاد والتوصيل

على قاعدة PYF14A-E · PF113A-E · PF083A، سكة
DIN¹

التركيب

1 قيمة معيارية: IEC 60715 · EN 60715 · DIN 43880.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.