

السلسلة · مرحل زمني · TRT8

مرحلات زمنية TRT8

مرحلات زمنية TRT8 TOSUNLUX على وحدة واحدة 18 مم: TRT8-A يتأخير عند التغذية، بتلامس أو تلامسين، و TRT8-M1 متعدد الوظائف (10 وظائف). عشرة نطاقات من 0,1 ثانية إلى 10 أيام، تغذية 12 إلى 240 فولت.

18 mm

العرض

16 A AC-1

المخرج

0,1 s - 10 j

التأخير



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الوظيفة	المخرج	قدرة القطع	التغذية
 TRT8-A1	TRT8-A1	تأخير عند التوصيل بالجهد	تلامس تبديل واحد	16 A (AC-1)	AC/DC 12 – 240 V
 TRT8-M1	TRT8-M1	متعدد الوظائف : 10 وظائف من A إلى J	تلامس تبديل واحد	16 A (AC-1)	AC/DC 12 – 240 V (صيف W240)
	TRT8-A2	تأخير عند التوصيل بالجهد	2 تلامسات تبديل	2 × 16 A (AC-1)	AC/DC 12 – 240 V

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مرحل زمني معياري
مزود طاقة — صيف W240	AC/DC 12 – 240 V · 50 – 60 Hz
مزود طاقة — صيف A230	AC 230 V · 50 – 60 Hz
مرابط التغذية	A1 – A2
تفاوت الجهد	-15 % · +10 %
الاستهلاك (W240)	AC 0,09 – 3 VA · DC 0,05 – 1,7 W
جهد العزل	250 V · 4 kV ¹ بين التغذية والملاصقات
المجالات الزمنية	0,1 s إلى 10 أيام على 10 مجالات · وضعيتا OFF و ON
الضبط	بواسطة مقياس جهد
دقة الضبط	10 % (ميكانيكي)
دقة التكرار	0,2 %
الوظائف TRT8-M1	5 يتحكم فيها عبر التغذية · 4 عبر مدخل التحكم · 1 مرحل نبضي

البيئة	كهربائية
درجة حرارة التشغيل	-20 °C إلى +55 °C
درجة حرارة التخزين	-35 °C إلى +75 °C
درجة الحماية	IP20 ¹

المطابقة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد الخارجية	وحدة واحدة 18 mm · الارتفاع 90 mm · العمق 64 mm
التركيب	سكة DIN

04 التوافقات والملحقات
مصفوفة وظائف مرحلات المراقبة

الوظيفة	TDP-1 · TDP-3	TDP-2	TDP-4	JL-VP	TRV8	TRL8	TRT8
ارتفاع الجهد	●	●	●	●	●		
انخفاض الجهد	●	●	●	●	●		
ارتفاع التيار		●	●				
ترتيب الأطوار وغيابها					●		
عدم توازن الأطوار					●		
مستوى السائل						●	
تأخير المخرج						●	●
إعادة التوصيل التلقائية	●	●	●	●			
قطع القدرة مدمج	●	●	●	●			
ملامس المخرج		●			●	●	●
تركيب على سكة DIN	●	●	●		●	●	●

● وظيفة متوفرة.

05 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.