

السلسلة · مرحل حراري · TSR2-D

مرحلات حرارية TSR2-D

مرحلات حماية حرارية TOSUNLUX TSR2-D لحماية المحركات من الحمل الزائد وانقطاع الطور، جهد عزل 660 فولت، تُركب مباشرة تحت كونتاكتورات TSC-D و TSC1-D. عشر معايير من 2.5 إلى 50 أمبير.

تحت TSC-D / TSC1-D
التركيب

660 V

Ui

2,5-50 A

الضبط



01 جدول الاختيار

المرجع	مجال الضبط (A)	الإطار	الملاحظات المتوافقة
TSR2-D1308	2,5 - 4	TSR2-D13 · 25 A	—
TSR2-D1310	4 - 6	TSR2-D13 · 25 A	—
TSR2-D1312	5,5 - 8	TSR2-D13 · 25 A	TSC1-D09
TSR2-D1314	7 - 10	TSR2-D13 · 25 A	TSC1-D09
TSR2-D1316	9 - 13	TSR2-D13 · 25 A	TSC1-D12
TSR2-D1321	12 - 18	TSR2-D13 · 25 A	TSC1-D18
TSR2-D1322	17 - 25	TSR2-D13 · 25 A	TSC1-D25
TSR2-D3353	23 - 32	TSR2-D33 · 93 A	TSC1-D40
TSR2-D3355	30 - 40	TSR2-D33 · 93 A	TSC1-D40
TSR2-D3357	37 - 50	TSR2-D33 · 93 A	TSC1-D50

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مرحل حمل زائد حراري ثلاثي الأقطاب
مجال الضبط لدى	2,5 - 50 A (10 عيارات)
الإطارات	TSR2-D13 (25 A) · TSR2-D33 (93 A)
جهد العزل المقنن أأ	660 V
المطابقة	كهربائية
التردد	50 / 60 Hz
الوظائف	الحمل الزائد · قطع الطور · تعويض حراري
هيئة المطابقة	Intertek
المعيار (شهادات CE و CB)	IEC 60947-4-1 · IEC 60947-5-1

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	يتركب مباشرة على الملامسات TSC-D و TSC1-D
الأبعاد القصوى D13	46 × 67 × 95 mm
الأبعاد القصوى D33	72 × 83 × 119 mm

IEC 60947-5-1

IEC 60947-4-1

EN 60947-5-1

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	201202715SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-104761	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.