

السلسلة • مبدل PB2 • Ø 22

مفاتيح اختيار بذراع ومفتاح Ø 22 – PB2

مفاتيح اختيار TOSUNLUX سلسلة PB2 لثقب 22 مم: ذراع قياسي بوضعين أو ثلاثة (ثابتة أو بإرجاع)، قفل بمفتاح وذراع مضيء LED. وحدات كاملة مع كتل تلامس.

10 A	2 / 3	Ø 22 mm
التيار	الوضعيات	قطر الفتحة



01 جدول الاختيار

المرجع	التحكم	الوضعيات	اللون	التلامس	الإشارة
PB2-BD21	مقبض عادي	2 وضعيات ثابتة	—	NO	—
PB2-BD33	مقبض عادي	3 وضعيات ثابتة	—	NO + NO	—
PB2-BD41	مقبض عادي	2 وضعيات • بإرجاع	—	NO	—
PB2-BD53	مقبض عادي	3 وضعيات • إرجاع إلى الوسط	—	NO + NO	—
PB2-BG21	قفل بمفتاح	2 وضعيات ثابتة	—	NO	—
PB2-BK2365	مقبض مضيء	2 وضعيات ثابتة	أخضر	NO + NC	LED • تغذية مباشرة
PB2-BK2465	مقبض مضيء	2 وضعيات ثابتة	أحمر	NO + NC	LED • تغذية مباشرة
PB2-BK2565	مقبض مضيء	2 وضعيات ثابتة	أصفر	NO + NC	LED • تغذية مباشرة

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مبدل اختيار بطوق معدني مكروم
المكونات	وحدة كاملة : رأس، قاعدة وكتلة (كتل) تلامس
جهد العزل المقنن أ _ل	600 V ¹
فئة الاستعمال	240 V • DC-13: 3 A 250 V تحت 0,27 A ²
التحكم	مقبض عادي • قفل بمفتاح • مقبض مضيء
الوضعيات	2 أو 3 • ثابتة أو بإرجاع حسب المرجع
كتلة التلامس	ZB2-BE101 (NO) • ZB2-BE102 (NC)
التيار المقنن (علامة ZB2-BE101)	10 (6) A
ميكانيكية	ميكانيكية
الجهد المقنن (علامة ZB2-BE101)	400 V~
التوصيل	مرايط ببرغي ركبانية مثبتة
العمر الميكانيكي / كهربائي	10 ⁵ / 3 × 10 ⁵ مناورة
البيئة	البيئة
درجة الحماية	IP65 ¹ الواجهة الأمامية
المطابقة	المطابقة
المعيار (علامة كتلة التلامس)	IEC 60947-5-1

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 22 mm

قطر الفتحة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.