

السلسلة · جرس إنذار · UC4

## أجراس UC4

أجراس كهروميكانيكية TOSUNLUX UC4 بجرس معدني للنداء أو نهاية الدوام أو الإنذار في الورشات والمدارس والمباني:  
أقطار من 55 إلى 200 مم وعدة جهود متناوبة ومستمرة.

3 إلى 380 V

الجهود

55-200 mm

الأقطار

65-80 dB

المستوى



FM-2

## 01 جدول الاختيار

| المرجع                   | نموذج TOSUNLUX | القطر  | مستوى الصوت | القدرة |
|--------------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| جرس باب 55 mm UC-4       | UC4            | 55 mm  | ≥ 65 dB     | 10 W   |
| جرس باب 75 mm UC-4       | UC4            | 75 mm  | ≥ 70 dB     | 10 W   |
| جرس باب 100 mm UC-4      | UC4            | 100 mm | ≥ 75 dB     | 20 W   |
| جرس باب 150 mm UC-4      | UC4            | 150 mm | —           | 25 W   |
| جرس باب 24 V 200 mm UC-4 | UC4            | 200 mm | ≥ 80 dB     | —      |

## 02 الخصائص التقنية

| كهربائية          | كهربائية                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| النوع             | جرس كهروميكانيكي بناقوس                             |
| الجهود AC         | 3 · 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 127 · 220 · 380 V |
| الجهود DC         | 3 · 6 · 12 · 24 · 36 · 48 · 110 · 220 V             |
| التردد            | 50 / 60 Hz                                          |
| مجال التشغيل      | 10 % ± من الجهد المقنن                              |
| مقاومة العزل      | ≥ 20 MΩ                                             |
| المعيار / العلامة | CE <sup>1</sup>                                     |
| المطابقة          |                                                     |

1 قيمة معيارية.

## 03 المطابقة والشهادات

| الشهادة                | الهيئة                             | رقم            | المعيار       |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| نظام الجودة لدى المصنع | Quanpin Certification (CNAS · IAF) | 20225Q20003R1S | ISO 9001:2015 |

## احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.