

السلسلة · مؤقت هوائي

مؤقتات هوائية - TSA2-DT · TSA3-DR

مؤقتات هوائية TOSUNLUX بتلامسات NO+NC تركب على واجهة كونتاكتورات TSC1-D و TSC-D و TSC7 :TSA2-DT2 (0,1 - 30 s) و TSA2-DT4 (10 - 180 s) مؤخرة عند العمل، و TA2-DR2 (TSA3-DR2) مؤخر عند الراحة (0,1 - 30 s). لإنجاز كونتاكتورات مؤقتة وبإدانات تشغيل.

NO+NC

التلامسات

0,1 - 180 s

التأخير



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الوظيفة	التلامسات	التأخير
 DT2	TSA2-DT2	مؤقت بتأخير عند التشغيل	NO+NC	0,1 - 30 s
 DR2	TSA3-DR2	مؤقت بتأخير عند الإيقاف	NO+NC	0,1 - 30 s
	TSA2-DT4	مؤقت بتأخير عند التشغيل	NO+NC	10 - 180 s

عمل / راحة: ON DELAY « عمل » · OFF DELAY « راحة ».

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مؤقتات بتأخير عند التشغيل
Ue 690 V AC · Ui 690 V ¹	TSA2-DT2 (0,1 - 30 s) · TSA2-DT4 (10 - 180 s)
التيار المقنن	مؤقت بتأخير عند الإيقاف
400 V تحت lth 10 A · AC-15: 2,5 A ¹	TA2-DR2 = TSA3-DR2 (0,1 - 30 s)
المطابقة	تلامسات مؤقتة
IEC 60947-5-1 ²	NO+NC

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

تعشيق على واجهة الملامس، بدون أداة

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

IEC 60947-5-1

IEC 60947-4-1

EN 60947-5-1

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	210200110SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-104717	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.