

SÉRIE · TEMPORISATEUR PNEUMATIQUE

TEMPORISATEURS PNEUMATIQUES TSA2-DT · TSA3-DR

Temporisateurs pneumatiques TOSUNLUX à contacts NO+NC, montés en façade des contacteurs TSC1-D, TSC-D et TSC7 : TSA2-DT2 (0,1 – 30 s) et TSA2-DT4 (10 – 180 s) retardés au travail, TA2-DR2 (TSA3-DR2) retardé au repos (0,1 – 30 s). Pour réaliser des contacteurs temporisés et des démarreurs.

0,1 – 180 s
Temporisation

NO+NC
Contacts

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Fonction	Contacts	Temporisation
 DT2	TSA2-DT2	Temporisateur retardé au travail	NO+NC	0,1 – 30 s
 DR2	TSA3-DR2	Temporisateur retardé au repos	NO+NC	0,1 – 30 s
	TSA2-DT4	Temporisateur retardé au travail	NO+NC	10 – 180 s

Travail / repos : ON DELAY « Travail » · OFF DELAY « Repos ».

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Temporisateurs retardés au travail	TSA2-DT2 (0,1 – 30 s) · TSA2-DT4 (10 – 180 s)
Temporisateur retardé au repos	TA2-DR2 = TSA3-DR2 (0,1 – 30 s)
Contacts temporisés	NO+NC

ÉLECTRIQUE

Type	Temporisateurs pneumatiques pour contacteurs TSC1-D ¹
Tension assignée d'emploi	Ue 690 V AC · Ui 690 V ¹
Courant assigné	Ith 10 A · AC-15 : 2,5 A sous 400 V ¹

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-5-1 ²
---------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage **Encliquetage en façade du contacteur, sans outil¹**

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	210200110SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-104717	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.