

السلسلة • ترموستات الخزانة • KTO / KTS

منظمات حرارة الخزائن KTO • KTS • ZR

منظمات حرارة TOSUNLUX ثنائي معدني للخزائن الكهربائية: KTO 011 للتحكم في مقاومة تسخين، و KTS 011 لمروحة أو إنذار، و ZR-011 للاثنين، 10 أمبير، على سكة DIN.

سكة DIN	7 K	10 A · 250 V
التركيب	الفرق	القطع



MFR-012

01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الوظيفة	التلامس	أقصى قدرة قطع	الأبعاد الخارجية
 KTS 011	KTS 011	التحكم في مروحة أو إشارة (غلق فوق العتبة)	NO (زر أزرق)	AC 250 V 10 (2) A · AC 120 V 15 (2) A	60 × 33 × 43 mm
 KTO 011	KTO 011	التحكم في مقاومة تسخين (فتح عند العتبة)	NC (زر أحمر)	AC 250 V 10 (2) A · AC 120 V 15 (2) A	60 × 33 × 43 mm
 ZR-011	ZR-011	تسخين وتهوية مستقلان 0 - 60 °C	1 NC + 1 NO	AC 250 V 10 (2) A · AC 120 V 15 (2) A	67 × 50 × 45 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	الهيكل
ترموستات ومنظم رطوبة كهروميكانيكية للخزانة	UL 94 V-0 بلاستيك رمادي فاتح
الجهود المقنن	البيئة
AC 250 V · DC 24 - 72 V ¹	درجة حرارة التشغيل والتخزين
العنصر الحساس (الترموستات)	20 °C إلى +80 °C
التلامس (الترموستات)	مؤشر الحماية
بفعل مفاجئ · مقاومة < 10 mΩ	IP20
فرق التبديل (الترموستات)	المطابقة
7 K (التفاوت ± 4 K)	IEC 60730-2-9 ²
الترموستات — القطع بالتيار المستمر	المعيار / العلامة
30 W من 24 إلى 72 V DC	
عمر الترموستات	
> 100 000 دورة	

التوصيل
سلك صلب 2,5 mm² · مرن مع طرف
عزم 0,5 N·m max · 1,5 mm²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-9.

03 الأبعاد والتوصيل

سكة DIN 35 mm

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.