

السلسلة · واطميتر مقبس · TS-PM 01F

واطميتر مقبس TS-PM 01F · 16 A · 3 680 W

واطميتر مقبس TOSUNLUX يُوصَل بين المقبس الجداري والجهاز المراد قياسه: يعرض القدرة اللحظية والجهد والتيار والتردد ومعامل القدرة والطاقة المتراكمة بالكيلوواط ساعة والتكلفة حسب التعريفة المُدخلة. حتى 16 A و3 680 W، دقة ± 1 %، إنذار الحمل الزائد، عدادات محفوظة عند انقطاع التيار. مثالي للتدقيق الطاقي أو تتبع جهاز، دون أدوات ولا توصيل.

القدرة القصوى	التيار	الدقة
3 680 W	16 A	± 1 %

01 جدول الاختيار

المرجع	الجهد	أقصى تيار	القدرة القصوى	الدقة	التوصيل
واطميتر TS-PM 01F	230 V AC · 50 Hz	16 A	3 680 W	± 1 %	قابس ومقبس من النوع F (شوكو)

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	واطميتر مقبس لقياس الطاقة، 7 أنماط عرض
جهد التغذية	230 V AC · 50 Hz
أقصى تيار	16 A
القدرة القصوى	3 680 W · إنذار الحمل الزائد فوق العتبة
مجال الجهد المقاس	190 – 276 V AC
مجال التيار المقاس	0,01 – 16 A
مجال القدرة المقاسة	0,2 – 3 680 W
الطاقة المتراكمة	0 – 9 999 kWh
دقة القياس	± 1 % من القيمة المقاسة
الاستهلاك الذاتي	< 0,5 W
أنماط العرض	القدرة · الطاقة · الجهد · التيار · التردد · معامل القدرة · التكلفة والمدة
أزرار التحكم	FUNCTION · COST · UP · DOWN · RESET

كهربائية

حفظ البيانات	بطارية داخلية، العدادات محفوظة عند انقطاع التيار

ميكانيكية

التوصيل	قابس ومقبس من النوع F (شوكو)، 2P + T
الشاشة	LCD بثلاثة أسطر، أرقام مقطعية
الهيكل	ABS أبيض مقاوم للهب، IP20، استعمال داخلي

البيئة

درجة حرارة التشغيل	0 … 40 °C
الرطوبة النسبية	≤ 80 % رطوبة نسبية دون تكثف

الاستعمال

الاستعمالات	الأجهزة المنزلية والمكتبية والخوادم وشحن المركبات الخفيفة والتدقيق الطاقي
احتياط	جهاز قياس إرشادي، غير مخصص للفوترة القانونية

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.